


CECB

VD-00048675.01



Adresse

Chemin du Mollard 1.1
1267 Vich
Commune: Vich

Année de construction

1998

Affectation du bâtiment

Hôtel (Cat. I)

Numéro EGID_EDID

280006865_0

Date de la visite

21.07.2025

🏠 Efficacité de l'enveloppe du bâtiment **108 kWh/(m²a)**

E L'enveloppe du bâtiment présente une faible isolation thermique. Les déperditions dépassent de plus de 2 fois les exigences actuelles des nouvelles constructions.

⚡ Efficacité énergétique globale **134 kWh/(m²a)**

B L'efficacité énergétique globale est bonne. Le besoin énergétique pondéré pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les équipements électriques est inférieur ou égal à celui des nouvelles constructions.


☁ Émissions directes de CO₂ **0 kg/(m²a)**

A Le bâtiment ne génère pas d'émissions directes de CO₂.

Expert

Christophe Anstett
Vuilleumier Energie Dessin
Sàrl
Route des Avouillons 10
1196 Gland

Date, signature


29.07.2025

Émissions de gaz à effet de serre **8 kg/(m²a)**

La production d'électricité et du chauffage à distance génère également des émissions de gaz à effet de serre en amont. Elles n'ont aucune influence sur la classification des émissions directes de CO₂ générées par le bâtiment, mais sont également indiquées ici à titre indicatif.